



**Poznámky**

- Dokumentace slouží jako Zadávací a není určena k realizaci.
- Vytýčení konstrukcí dle výkresů architektonicko-stavebního řešení.
- Kotvení ocelových sloupů do základových patek dle výkresů části „Stavebně-konstrukční řešení - ocel“.
- Hydroizolace dle výkresů architektonicko-stavebního řešení
- ±0,000 = 342,700 m n. m. B. p. v.

**Materiály**

Podkladní beton: C16/20 X0

Beton – patky: C25/30 XC2 XA1

Výztuž B500B

**Základové patky**

Žb základové patky budou založeny na 50 mm podkladního betonu a 250 mm tl. štrkřovných polštářích frakce 0/32 hutněných ve 2 vrstvách.

Požadovaná návrhová únosnost zeminy pod štrkřovnými polštáři ve vrstvě písčitého jílu F4 CS+G je **150 kPa** a musí být prokázána statickými zatěžovacími zkouškami před betonáží patek.

Požadovaná návrhová únosnost štrkřového polštáře na základové spáře pod patkou je **300 kPa** a musí být prokázána statickými zatěžovacími zkouškami před betonáží patek.

Tato dokumentace slouží jako podklad k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele

OBJEDNATEL: <b>Pízeňské městské dopravní podniky</b>		Pízeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábeží 920/12 301 00 Pízeň - Východní Předměstí	
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společnost 1: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		společnost 2: <b>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.</b> Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	
HIP: Ing. Jan Kočí tel.: 296 154 401 Stupeň: DPS		Podpis: <i>Voří</i> <b>REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY</b> Pízeň, Slovanská alej 35	
Zpracovatelství úřad: <b>Agile Consulting Engineers</b> Na Vyhliďce 286/64, 190 00 Praha 9 tel: 736 535 478, www.agile-ce.cz		Název části díla: <b>E. Stavební část - stavební soubor SOD I Objektů vrchní stavby (VST) E.1 Objektů pozemních staveb</b>	
Odpovědný projektant: <b>Jan Tomáš, MSc CEng</b> Vypracoval: <b>Tomáš Kaláb</b>		Podpis: <i>Jan Tomáš</i> Název přílohy: <b>SO VST 01/3 Stavebně-konstrukční řešení - beton</b>	
Datum: 11/2019 Měřítko: 1:100		Změna: - Číslo příl.: 002	
Škála: V20/2038 Formát: 8xA4		IČO: 19 7246 006 05 03 03	