



Tabulka prostorů_1PP- vzt					
Číslo	Název	Plocha	Objem	Přívod vzduchu Vp (m3/h)	Odvod vzduchu Vo (m3/h)
PAB-55.1	Sdělovací místnost	10 m ²	41,20 m ³	100 m ³ /h	100 m ³ /h
PAB-56	Kabelový kanál	288 m ²	865,86 m ³	300 m ³ /h	300 m ³ /h
PAB-59.1	Podružný rozvaděč	4 m ²	15,90 m ³	0 m ³ /h	50 m ³ /h
PAB-60	Výměňíková stanice	33 m ²	130,24 m ³	200 m ³ /h	200 m ³ /h
PAB-64	Rezerva	9 m ²	37,75 m ³	100 m ³ /h	100 m ³ /h

Tabulka prostorů_1PP - chlazení				
Číslo	Název	Plocha	Objem	Tepelná zátěž - cítelná (kW)
PAB-55.1	Sdělovací místnost	10 m ²	41,20 m ³	3,5 kW

LEGENDA

— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - ODVODNÍ POTRUBÍ

001-009 MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ
010-099 PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOTEK
100-149 TLUMĚČ_VLOŽKY
150-199 TLUMĚČ
200-299 REGULACE
300-349 PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
350-399 POŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVĚRY
400-699 VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
700 FLEXI POTRUBÍ
800 IZOLACE POTRUBÍ
801 IZOLACE_PŘÍSLUŠENSTVÍ
802 IZOLACE_TVAROVKY
803 IZOLACE_POŽÁRNÍ KLAPKY
900 TRUBKY_TLUMĚČOVÉ
950 POTRUBÍ_JHRANATÉ
955 POTRUBÍ_SPÍRO

ZNÁČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

AKUSTICKÁ IZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE 40mm
TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU 60mm
TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK 10mm
TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK 20mm
POŽÁRNÍ IZOLACE 30min
POŽÁRNÍ IZOLACE 45min
POŽÁRNÍ IZOLACE 60min
POŽÁRNÍ IZOLACE 90min

OBJEDNATEL: Píseňské městské dopravní podniky		Píseňské městské dopravní podniky, a.s. Denišovo nábreží 920/12 301 00 Píseň - Východní Předměstí	
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		společnost 2: Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	

HIP: Ing. Jan Kočí tel.: +420 296 154 401 Stupeň: DPS	Podpis: <i>Kočí</i> REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Píseň, Slovanská alej 35
--	--

Zpracovatelský úřad: tel.: +420 296 154 400 Vedoucí úřadu: Ing. Jakub Huml	S-80 Podpis: <i>Huml</i> E. Stavební část - stavební soubory SOD III Provozně-administrativní budova /PAB/ E.2 TZB	Název části díla: E. Stavební část - stavební soubory SOD III Provozně-administrativní budova /PAB/ E.2 TZB	Změna: E.2
--	---	---	----------------------

Odpovědný projektant: Ing. Petr Zdeněk Vypracoval: Ing. Romana Peitlová Štátní: Podpis: <i>Zdeněk</i>	Podpis: <i>Peitlová</i> Datum: 11/2019 Měřítko: 1:50	Název přílohy: SO PAB 10-02 VZT, chlazení Půdorys 1PP Číslo příl.: 003	JČO: 19 7246 006 07 04 02
--	--	--	---------------------------