



LEGENDA

— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - ODVODNÍ POTRUBÍ

001-009 MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ
010-099 PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOTEK
100-149 TLUMIČE VLOŽKY
150-199 TLUMIČE
200-299 REGULACE
300-349 PROTIPOŽÁRNÍ Klapky
350-399 POŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVĚRY
400-499 VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
700 FLEXI POTRUBÍ
800 IZOLACE POTRUBÍ
801 IZOLACE PŘÍSLUŠENSTVÍ
802 IZOLACE TVAROVY
803 IZOLACE POŽÁRNÍ Klapky
900 TRUBKY CHLADIVOVÉ
950 POTRUBÍ HRANATE
955 POTRUBÍ SPIRO

ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

AKUSTICKÁ IZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE 40mm
TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU 60mm
TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK 10mm
TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK 20mm
POŽÁRNÍ IZOLACE 30min
POŽÁRNÍ IZOLACE 90min

OBJEDNATEL: Plzeňské městské dopravní podniky		Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		společník 2: Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	
HP: Ing. Jan Kočí tel.: +420 296 154 401 Stupeň: DPS		Podpis: <i>[Signature]</i> Název a účel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35	
Zpracovatelský ústav: tel.: +420 296 154 400 Vedoucí ústavu: Ing. Jakub Huml		Název části díla: E. Stavební část - stavební soubory SOD II Provozně-administrativní budova (ODT) E.2 TZB	
Odpovědný projektant: Ing. Romana Peřilová		Podpis: <i>[Signature]</i> Název přílohy: SO ODT 10-02 VZT, chlazení Řez A-A'	
Stav: Formát: 16 x A4		Datum: 11/25/19 Měřítko: 1:50 Číslo příl.: 005	