



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Určeno všem dodavatelům

Vyřizuje / linka: Mgr. Šindelářová / +420 378 037 493 Plzeň 23. 4. 2020  
Naše spis. značka: VZ/2/2020  
Naše č.j.: 849/ÚGŘ/Šnd/PMDP/2020

## **Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4**

**Název veřejné zakázky:** REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ,  
SLOVANSKÁ ALEJ 35

**Evidenční číslo:** Z2020-010217

**Zadavatel:** Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00  
Plzeň, IČO: 25220683  
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710  
osoba oprávněná k zastupování Zadavatele při vyřizování žádostí  
o vysvětlení ZD: Mgr. Petra Šindelářová, vedoucí právního oddělení

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vysvětluje zadávací dokumentaci ve věci předmětné veřejné zakázky, a to na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené zadavateli dne 20. 4. 2020.

### **Žádost dodavatele:**

#### **DOTAZ č. 1**

Žádáme o vysvětlení části ZOV – etapizace, umístění buněk a kontejnerů a jejich přesuny.

V technické zprávě pro ZOV se na straně 27, část 15.2 píše o dočasných objektech pro zaměstnance vozovny Slovany. Dále je také uvedeno, že tato část bude řešena samostatnou dokumentací. Zřejmě proto jsme ve výkazu výměr ani v předané dokumentaci jsme o této části nenašli žádné informace. Je tato část součástí nabídkové ceny uchazeče či nikoliv. Pokud ano, pak žádáme o doplnění projektové dokumentace a doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

Dále žádáme o vysvětlení ohledně přesunu ZS – redukce pro 5. etapu. Z předané dokumentace není jasné, o jakou redukci se jedná. Kolik buněk ZS a jaké přesně pro 5. etapu tedy bude přesunuto do místa bývalé vrátnice? Má uchazeč uvažovat s přesunutím kompletního ZS definovaného v TZ pro ZOV na str. 25-26.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
Denisovo nábřeží 920/12  
301 00 Plzeň - Východní Předměstí  
T +420 378 031 120  
F +420 377 320 493  
E pmdp@pmdp.cz  
W www.pmdp.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku  
vedeném KS v Plzni,  
oddíl B, vložka 710  
IČ 25220683  
DIČ CZ25220683  
Bank. spoj.: ČSOB  
ČÚ 117433803/0300

1/5





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava



### **Odpověď Zadavatele:**

Zmiňované dočasné objekty pro zaměstnance vozovny Slovany jsou řešeny samostatnou dokumentací a toto plnění není součástí této veřejné zakázky, čili není součástí nabídkové ceny.

Redukce buněk v 5. etapě je na 1/3 stavu z předchozích etap, toto vyplývá z projektové dokumentace.

### **DOTAZ č. 2**

#### **SVĚTELNÝ NÁPIS**

a) popis jednotlivých položek ve výkaze výměr i v tabulce ost. výrobků uvádí velikost písmen 200mm, ovšem schémata v tabulce uvádí výšku písma od 100 mm do 200 mm:

SO 01\_1 – X12 – 100 mm  
SO 02\_1 – X12 – 100 mm  
SO 03\_1 – X12 – 150 mm  
SO 04\_1 – X12 – 200 mm  
SO 05\_1 – X12 – 100 mm

b) je vzhledem k požadované menší velikosti písma (100-200mm) možno použít profil písma č. 5 nebo 6?

c) šipka u nápisu má být také světelná?

Žádáme zadavatele o doplnění a vyjasnění specifikace požadovaných prvků.

### **Odpověď Zadavatele:**

a) Platí velikost písma dle schémat.

b) „Profil“ nesouvisí s velikostí písma, udává typ svícení, tedy je nutné použít č. 4, jak je uvedeno v projektu.

c) Ano, šipka u nápisu bude světelná

### **DOTAZ č. 3**

ČISTÍCÍ ZÓNA – popis jednotlivých položek ve výkaze výměr uvádí extra výšku 27mm, což odpovídá výplni profilů čistícími kartáčky. V tabulce ostatních výrobků SO 01\_1 025 je specifikace na rohož s výškou 22 mm a ERG, což je rohož nižší a s výplní profilů guma a koberec. Totéž platí pro SO 04\_1 i SO 02\_1

Žádáme zadavatele o jednoznačné určení, jaká čistící zóna má být v těchto třech objektech oceněna.

### **Odpověď Zadavatele:**

Pro položky dodávek čistících zón platí tabulka ostatních výrobků, tzn. uvedení rohože s výškou 22 mm. Oceněna má být tedy výška 22 mm.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava



#### **DOTAZ č. 4**

VNITŘNÍ ROLETA STÍNÍCÍ – X55, ŽALUZIE – ve výkaze výměr SO 04\_1 jsou tyto prvky pouze s uvedením počtu kusů. Nikde v dokumentaci není rozměr ani další specifikace těchto prvků.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace tak, aby bylo možné tyto prvky jednoznačně ocenit.

#### **Odpověď Zadavatele:**

Doplnění specifikace není potřeba. V tabulkách jsou uvedené výšky, šířky se řídí dle oken, kótováno v půdoryse.

#### **DOTAZ č. 5**

SANITÁRNÍ PŘÍČKY – v dokumentaci je požadována povrchová úprava sanitárních příček ve dvou barvách – tmavě šedá z exteriéru a bílá z interiéru. Upozorňujeme zadavatele, že výrobci HPL desek pro výrobu sanitárních příček vyrábějí desky jednobarevné.

Z tohoto důvodu žádáme o určení jedné barvy, ve které mají být sanitární příčky vyrobeny. Pokud trváte na dvoubarevných příčkách, požadujeme sdělení referenčního dodavatele těchto dvoubarevných desek.

#### **Odpověď Zadavatele:**

V případě, že nelze vyrobit ani jako atypické, připouští zadavatel z obou stran barvu tmavě šedou.

#### **DOTAZ č. 6**

BETONOVÉ PODLAHY – dle odborného dodavatele betonových podlah jsou navržené skladby staticky nevyhovující a tudíž takto neproveditelné.

Žádáme zadavatele o prověření navržených skladeb betonových podlah ve všech stavebních objektech a případně ujištění, že projektem požadované skladby betonových podlah jsou navrženy správně a uchazeči je mají takto ocenit.

#### **Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel prověřil navržené skladby betonových podlah a má za to, že tyto jsou vyhovující. Pokud je dodavatel jiného názoru, nechť konkretizuje, v čem spatřuje neproveditelnost a v jakém parametru podlaha staticky nevyhovuje.

#### **DOTAZ č. 7**

LOP – ve stavebních objektech 01\_1, 02\_1, 03\_1, 04\_1 je navržen lehký obvodový plášť, který je ve výkaze výměr vykázan například těmito položkami pouze s uvedením m<sup>2</sup>:

SO 01\_1

148	K	767416114	Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze	m <sup>2</sup>	80,949
-----	---	-----------	--	----------------	--------



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



			stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 12 do 24 m		
--	--	--	---	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

2. Množství měrných jednotek se určí v m<sup>2</sup> z rozměru plochy fasády podle projektu.

3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

VV

"DVZ - SO\_VST\_01\_1\_001\_TZ, SO\_VST\_01\_1\_002\_Púdorys\_1.NP, SO\_VST\_01\_1\_003\_Púdorys\_2.NP, SO\_VST\_01\_1\_005\_Řezy A-A, B-B

VV

"DVZ - SO\_VST\_01\_1\_009\_kniha\_detailů, SO\_VST\_01\_1\_026\_tabulka skladeb

VV

"předpokládané množství

VV

(6\*6,8+5,6\*5\*1,85+15,58\*1,85)/3\*2

80,949

VV

**Součet**

**80,949**

149	M	41131011X	lehký obvodový plášť se zasklením průhledným trojsklem do hliníkového roštu, sloupko-příčkový fasádní systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG	m <sup>2</sup>	80,949
150	K	767416124	Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky budovy přes 12 do 24 m	m <sup>2</sup>	40,474

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

b) montáž a dodávku podkladních vrstev a konstrukcí.

2. Množství měrných jednotek se určí v m<sup>2</sup> z rozměru plochy fasády podle projektu.

3. V cenách -6311 až -6315 jsou započteny bodové terče pro uchycení skel.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
Denisovo nábřeží 920/12  
301 00 Plzeň - Východní Předměstí  
T +420 378 031 120  
F +420 377 320 493  
E pmdp@pmdp.cz  
W www.pmdp.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku  
vedeném KS v Plzni,  
oddíl B, vložka 710  
IČ 25220683  
DIČ CZ25220683  
Bank. spoj.: ČSOB  
ČÚ 117433803/0300





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



VV	"DVZ - SO_VST_01_1_001_TZ, SO_VST_01_1_002_Púdorys_1.NP, SO_VST_01_1_003_Púdorys_2.NP, SO_VST_01_1_005_Řezy A-A, B-B	
VV	"DVZ - SO_VST_01_1_009_kniha_detailů, SO_VST_01_1_026_tabulka skladeb	
VV	"předpokládané množství	
VV	(6*6,8+5,6*5*1,85+15,58*1,85)/3	40,474
VV	<b>Součet</b>	<b>40,474</b>

151	M	41131021X	lehký obvodový plášť se zasklením vnější sklo a vnitřní systémová deska do hliníkového roštu, sloupko-příčkový fasádní systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG	m2	40,474
-----	---	-----------	---	----	--------

Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli okótované rozkreslení a skladbu LOT.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace, aby bylo možné tyto položky správně ocenit.

### Odpověď Zadavatele:

Svislé prvky jsou kótovány v půdorysech, vodorovné v řezech a pohledech...skladba v TZ resp. pohledech resp. skladbách konstrukční dokumentace stanovuje tvar a požadavky na LOP... "přesný" návrh je věcí výrobní dokumentace.

Pro jistotu zadavatel uvádí nejdůležitější technické parametry stanovené na základě tepelně – technického výpočtu, který vychází s požadavku energetického posouzení objektu. Tyto parametry jsou uvedené v projektové dokumentaci.

Okna/LOP -  $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $g=0,3$   
LOP (atrium, schodiště) –  $U_w \max=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $g=0,29$   
V přízemí požadavek na bezpečnostní funkci zasklení P2A

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
Mgr. Petra Šindelářová  
vedoucí právního oddělení

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
Denisovo nábřeží 920/12  
301 00 Plzeň - Východní Předměstí  
T +420 378 031 120  
F +420 377 320 493  
E pmdp@pmdp.cz  
W www.pmdp.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku  
vedeném KS v Plzni,  
oddíl B, vložka 710  
IČ 25220683  
DIČ CZ25220683  
Bank. spoj.: ČSOB  
ČÚ 117433803/0300

