

Vyřizuje / linka: / +420 378 037 490
Spis. značka: 1319/EÚ/VeZ/PMDP/16
Vaše značka:

Plzeň 10. 8. 2016

Vážení obchodní přátelé,

Plzeňským městským dopravním podnikům, a.s., IČ: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí, jako zadavateli Interní zakázky „Stavební úpravy objektu PMDP Tylova 297/12, Plzeň, změna užívání na administrativní budovu“, zadávané v souladu s ust. § 19 odst. 1) z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách mimo režim zákona, byla doručena žádost uchazeče o dodatečné informace níže uvedeného znění. Zadavatel na základě této žádosti poskytuje níže uvedené dodatečné informace.

DOTAZ č. 1:

„Ve výkazu výměr objektu 02, položka č. 7 – uložení sypaniny na skládky – NENÍ POČÍTÁNO S POPLATKEM ZA ULOŽENÍ. V popisu položky je uvažováno s uložení na dočasnou skládku předepsanou projektem.“

ODPOVĚĎ:

Poplatek za uložení odpadu na skládce musí být součástí nabídkové ceny.
Zhotovitel ocení položku jako Vedlejší rozpočtové náklady VRN 7 na listu 02-Stavební práce v hlavním objektu, pol. č. 421 – Provozní vlivy.

DOTAZ č. 2:

„Položka č. 197 – osazení a dodávka City Blocu – prosím o upřesnění typu a kde má být uložen, nenašel jsem jej v dokumentaci“.

ODPOVĚĎ:

Jedná se o CITY BLOC –CTB 501, který je obsažen ve výkresové dokumentaci s označením C.Situační výkresy, konkrétně C3. Koordinační situační výkres.
Zhotovitel ocení dodávku samostatně a uvede její ocenění pod čarou – viz čl. 5 odst. 5.5 zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 3:

„Ve výkazu výměr postrádáme položky na dodávku a osazení nových kamenných desek tl. 70 mm (vnější parapety) – ozn. C“.

ODPOVĚĎ:

Osazení kamenných desek bude součástí nabídkové ceny. Zhotovitel ocení dodávku samostatně a uvede její ocenění pod čarou – viz čl. 5 odst. 5.5 zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 4:

„Ve výkazu výměr postrádáme položky na dodávku a osazení dřevěného obkladu ostění a nadpraží – ozn. D“.

ODPOVĚĎ:

Osazení dřevěného obkladu ostění a nadpraží bude součástí nabídkové ceny. Zhotovitel ocení dodávku samostatně a uvede její ocenění pod čarou – viz čl. 5 odst. 5.5 zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 5:

„Prosím o upřesnění typu vinylové podlahové krytiny. Zda vinylové dílce celoplošně lepené, vinylové dílce se zámkovým spojem nebo plovoucí vinylovou krytinu (vinyl na HDF vrstvě). Montáž každého typu vinylové podlahy má jistá specifika, celoplošně lepené vinylové dílce – rovný a hladký podklad (nivelační stěrku), vinylové dílce se zámkovým spojem – určenou podložku(ne Mirelon) atd.“

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje ocenit typ vinylové podlahové krytiny jako celoplošně lepené vinylové dílce s nivelační stěrku na rovný a hladký podklad.

S pozdravem

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12 ②
301 00 Plzeň - Východní předměstí

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
zastoupené Evou Vracovskou,
na základě plné moci