

TABULKA MÍSTNOSTÍ

SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ČÍSLO	NÁZEV	SV [m]	PLOCHA [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
Provozní prostory				
30	HALA ODSTAVŮ	5,20	7230.88	CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ, NÁTĚR
31	HALA ZAKRYTÍ HARFY	4,70	2503.06	CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ, NÁTĚR
32	STÁNÍ PRO HISTORICKÉ A PRACOVNÍ VOZY	5,20	630.18	CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ, NÁTĚR
33	KRYTÉ ODSTAVY	4,75	1653.60	CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ, NÁTĚR

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- Napájecí rozvaděč pro svítidla
- Kabelová žlab pro uchycení svítidel
  - *oceloplechový 250x50*
- Pozice čidla osvětlenosti
- Ovládací skříňka pro spínání osvětlení
  - *pochůzkové osvětlení (1x tlačítko)*
  - *hlavní osvětlení (1x tlačítko)*
  - *osvětlení jednotlivých kolejí (14x tlačítko)*
- Ovládací místo pro spínání osvětlení
  - *pochůzkové osvětlení (1x tlačítko)*
  - *hlavní osvětlení (1x tlačítko)*

H2: Průmyslové prachotěsné LED svítidlo 50W, ϕ=7000lm, Tc=4000K, Ra>80, PMMA širokozářicí optika, třída II., DALI, IP65

H3: Průmyslové prachotěsné LED svítidlo 99W, ϕ=14900lm, Tc=4000K, Ra>80, PMMA širokozářicí optika, třída II., DALI, IP65

NK: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65

NL: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65

NC: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, piktogram, IP65

ND: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, dvoustranný piktogram, IP65

NE: Nástěnné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65

POZNÁMKY:

1. Proudová soustava a napětí:
   - 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S
2. Čidlo osvětlenosti bude umístěno tak, aby na ně nedopadalo přímé sluneční záření.

Legenda popisků svítidel hlavní osvětlovací soustavy:

A/3/L1 — fáze; proudový okruh; typ svítidla

Legenda popisků nouzových svítidel:

N1/3 — proudový okruh; typ svítidla

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
MOTT MACDONALD www.mottmac.com

Souprava číslo:

HIP: Ing. Jan Kočí, tel.: 296 154 401	Podpis:	Název a účel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Stupeň: DPS		
Zpracovatelský útvar: S 71, tel.: +420 296 154 158		Název části díla: E. Stavební část - stavební soubory SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) *E.2 TZB* — E. E.2
Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda	Podpis:	
Odpovědný projektant: Ing. Radek Procházka	Podpis:	Název přílohy: SO ODT 10-04 Silnoproudé rozvody SO ODT 10-05 Osvětlení 1.NP (SV): haly — Změna: -
Vypracoval: David Janura	Podpis:	Číslo příl.: 301
Skart. znak: V20/2039	Datum: 11/2019	
Počet formátů: 10x A4	Měřítko: 1:200	IČD: 19 · 7246 · 006 · 06 · 04 · 04-05