



**Provedení rozvodů**

Rozvody slaboproudé vedeny v chodbách v hlavních kabel trasách ve zlazech slaboproudé nad podhledem.

Rozvody z hlavní trasy vedeny ve skupinových drážkách a na příchýtkách dle doporučení výrobce.

Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 200mm.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

Napájení rozváděč řeší projekt silnoproudou.

OBJEDNATEL:		Plzeňské městské dopravní podniky  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
společnost "MP" + MMD - Vozovna Slovany", společnost 1: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b>  nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		společnost 2:  <b>Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.</b> Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	
Souprava číslo:			